

## Daten Verteilnetz nach § 23 c EnWG zum 31.12.2025

Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes § 23 c (1) EnWG, § 23 c (3) EnWG und den entsprechenden Verordnungen aus dem Jahr 2005.

\* Daten wurden teilweise berechnet bzw. abgeschätzt.

\*\* Daten werden momentan ermittelt und schnellstmöglich veröffentlicht. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

### # § 23 c (1) EnWG

Netzebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
- Stromkreislänge						
Kabel	[km]	23,987		753,758		1.889,828
Freileitungen	[km]	15,794		12,325		322,953
- Installierte Leistung	[kVA]		906.000		553.980	
Installierte Leistung inkl. Kuppeltrafo 10/20 kV	[kVA]		906.000		573.980	
- Entnommene Jahresarbeit	[MWh]	1.097.204	1.093.209	981.378	603.990	574.069
- Entnahmestellen*		23	289	1.376	13.266	178.616
- Netzanschlüsse neu mit Wartezeit > 3 Monate**						
- Netzanschlüsse neu mit Wartezeit > 6 Monate**						
- Entnahmestellen mit iMSys						2.566
- Netzanschlüsse mit iMSys						2.137
- Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1						870
- Einwohnerzahl im Netzgebiet mit Hauptwohnsitz						308.407

- Versorgte Fläche	56,616 km <sup>2</sup>
- Geografische Fläche Netzversorgung	146,860 km <sup>2</sup>
- Geografische Fläche Netzausdehnung	154,240 km <sup>2</sup>
- Anzahl der Entnahmestellen* mit viertelstündlicher registrierender Leistungsmessung Zählerstandsgangmessung sonstige	1.269 0 192.301
- Grundzuständiger Messstellenbetreiber	swa Netze GmbH

# § 23 c (3) EnWG sowie § 10 (2) StromNEV

Netzebene	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
- Jahreshöchstlast [kW]	218.581	217.650	188.879	123.066	110.897
- Netzverluste [kWh]	3.234.624	5.173.471	4.863.832	6.256.002	16.703.283
- Einspeisung [kWh]	55.207.560		198.775.010	10.214.662	51.361.169
- Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene					219 MW
- Bezug aus der vorgelagerten Netzebene					1.041.997 MWh
- Verlustenergie					
Menge					36.231.213 kWh
durchschnittliche Beschaffungskosten					11,29 ct/kWh